

Autorisations de montage

Amortisseur de porte V 1600F sur des portes coupe-feu

Le tableau suivant montre les fabricants et leurs portes coupe-feu sur lesquelles on peut monter l'amortisseur de porte DICTATOR V 1600F,

- parce qu'il fait partie de l'homologation de la porte
- ou parce que nous avons une déclaration du fabricant pour la porte respective pour y pouvoir monter un amortisseur de porte V 1600F.

Veuillez noter qu'il s'utilisent des modèles différents du V 1600 sur les portes respectives. Le modèle exacte se trouve dans la colonne « Modèle du V 1600 ».

Veuillez aussi respecter, sauf mention contraire, qu'il est obligatoire d'utiliser des plaques de montage pour l'amortisseur de porte et le crochet. Si vous avez des doutes, veuillez toujours contacter notre service technique.

Fabricant	Type de porte	Dispositif de fermeture		Plaques de montage	Homologation	Déclaration du fabricant	Modèle du V1600
		Paumelle à ressort	Ferme-porte aérien				
Domoferm	Tous	x	x	obligatoires		06 février 2015	V 1600 F
	LF 531	x	x	obligatoire seulement pour l'amortisseur	Z-6.20-2058 du 12.10.2016	08 mars 2017	V 1600, 50 N, réglable
Hörmann	H8-5	x	x	obligatoires	Z-6.20-2063 du 05.03.2015	27 avril 2015	V 1600 F
	Quadro		x	obligatoires	Z-6.20-1852 du 04.03.2011	27 avril 2015	V 1600 F
	H3, H3-RS* ¹	x	x	obligatoire seulement pour l'amortisseur	Z-6.20-1929 du 05.11.2014	19 mai 2016	V 1600 F
	H3D, H3D-RS* ¹	x	x	obligatoire seulement pour l'amortisseur	Z-6.20-1974 du 21.03.2013	19 mai 2016	V 1600 F
	H16, H16-RS* ¹	x	x	obligatoire seulement pour l'amortisseur	Z-6.20-2010 du 02.06.2014	19 mai 2016	V 1600 F
	H6, H6-RS* ¹	x	x	obligatoire seulement pour l'amortisseur	Z-6.20-2047 du 11.02.2015	19 mai 2016	V 1600 F

Fabricant	Type de porte	Dispositif de fermeture		Plaques de montage	Homologation	Déclaration du fabricant	Modèle du V1600
		Paumelle à ressort	Ferme-porte aérien				
	H3 OD, H3 OD-RS* ¹	x	x	obligatoire seulement pour l'amortisseur	Z-6.20-2203 du 16.12.2014	19 mai 2016	V 1600 F
	H16 OD, H16 OD-RS* ¹	x	x	obligatoire seulement pour l'amortisseur	Z-6.20-2234 du 19.02.2015	19 mai 2016	V 1600 F
Hörmann	H3 (pour des murs extérieurs)	x	x	obligatoire seulement pour l'amortisseur	Z-6.21-2186 du 05.04.2016	19 mai 2016	V 1600 F
	RS55* ¹	x	x	obligatoire seulement pour l'amortisseur	P14-000005-PR01, P14-000005-PR02 du 01.04.2014	19 septembre 2016	V 1600 F
	HE 311, T 30-1-(RS)-FSA* ²		x	non	Z-6.20-1898 du 02.10.2016	11 octobre 2016	V 1600 F
	HE 321, T 30-2-(RS)-FSA* ²		x	non	Z-6.20-1898 du 02.10.2016	11 octobre 2016	V 1600 F
	HE 312, T 30-1-FSA* ² (pour des murs extérieurs)		x	non	Z-6.21-2239 du 17.01.2015	11 octobre 2016	V 1600 F
	HE 322, T 30-2-FSA* ² (pour des murs extérieurs)		x	non	Z-6.21-2239 du 17.01.2015	11 octobre 2016	V 1600 F
	HE 611, T 60-1-(RS)-FSA* ²		x	non	Z-6.20-1839 du 14.01.2015	11 octobre 2016	V 1600 F
	HE 621, T 60-2-(RS)-FSA* ²		x	non	Z-6.20-1839 du 14.01.2015	11 octobre 2016	V 1600 F
	HE 911, T 90-1-(RS)-FSA* ²		x	non	Z-6.20-1966 du 21.12.2012	11 octobre 2016	V 1600 F
	HE 921, T 90-2-(RS)-FSA* ²		x	non	Z-6.20-1966 du 21.12.2012	11 octobre 2016	V 1600 F
	A/RS 150, RS-1-porte* ²		x	non	P-3545/787/14-MPA BS du 01.04.2014	11 octobre 2016	V 1600 F

Fabricant	Type de porte	Dispositif de fermeture		Plaques de montage	Homologation	Déclaration du fabricant	Modèle du V1600
		Paumelle à ressort	Ferme-porte aérien				
	A/RS 250, RS-2-porte* ²		x	non	P-3545/787/14-MPA BS du 01.04.2014	11 octobre 2016	V 1600 F
	A/RS 100, RS-1-porte* ²		x	non	P-3609/851/14 MPA BS du 01.07.2014	11 octobre 2016	V 1600 F
	A/RS 200, RS-2-porte* ²		x	non	P-3609/851/14-MPA BS du 01.07.2014	11 octobre 2016	V 1600 F
Novoferm Riexinger	„NovoPorta Premio“ T 30-1-FSA* ⁴	x	x	obligatoires		24 novembre 2014	V 1600 F
	„NovoPorta Premio“ T 30-1-RS-FSA* ⁴		x	obligatoires		24 novembre 2014	V 1600 F
	H8-5	x	x	obligatoires	Z-6.20-2151 du 20.10.2016		V 1600 F
DMW Schwarze	Schwarze-S20 Schwarze-S1 Schwarze-FE	x	x	obligatoires		12 novembre 2015	V 1600 F
Schüco	ADS 80 FR 30* ³		x	dépend de la position de montage	Z-6.20-1888 du 17.09.2016		V 1600 F
Teckentrup	Tous	x	x	obligatoires		10 octobre 2014	V 1600 F

*¹ dimension modulaire maxi 1250 x 2500 mm. S'il s'agit de portes à deux battants et de portes coupe-feu non indiquées, veuillez contacter le service de conseil technique de DICTATOR.

*² dimension modulaire maxi 1250 x 2500 mm, poids maxi d'un vantail de porte 200 kg. S'il s'agit de portes à deux battants et de portes coupe-feu non indiquées, veuillez contacter le service de conseil technique de DICTATOR.

*³ S'il s'agit de portes à deux battants et de portes coupe-feu non indiquées, veuillez contacter le service de conseil technique de DICTATOR.

*⁴ Sur ce type de porte il faut utiliser l'amortisseur de porte avec crochet 1013 (réf. 300973).

Vous avez des questions ? Nous vous offrons de conseil individuel. Veuillez nous contacter !